



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Минусинск

№ 24793

«30» ноября 2018 г.

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Бух Светланой Александровной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лебяженская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Лебяженская СОШ»), ОГРН 1022400748391 от 22.12.2002 г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 21 по Красноярскому краю, ИНН 2422391860, юридический адрес: 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Маяковского, 21, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 5575 от 22.10.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 30.11.2018 г. № 24759).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «Лебяженская СОШ»:

1. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся

в наличии дефектов покрытия (трещины, деформации, механические повреждения) потолков и стен в учебных кабинетах информатики, начальных классов (1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс), физики, лаборантской кабинета физики, химии, лаборантской кабинета химии, биологии, кабинета математики (2 кабинета), иностранного языка, истории, мастерской для мальчиков (столярное и слесарное дело), кабинете домоводства, музыки, тренажерном зале, библиотеке, помещении для хранения уборочного инвентаря; стен в спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале; стен в туалетных помещениях на 1 и 3 этажах; потолков в учебных кабинетах коррекционного обучения, кабинете психологической разгрузки, в туалетных помещениях на 1 и 3 этажах здания, не допускающих проведение уборки влажным способом с применением дезинфекционных средств.

2. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в наличии дефектов покрытия (дефекты, выбоины и механические повреждения) полов в коридорах 1, 2 этажей здания школы, в методическом кабинете, кабинете физики, в кабинете домоводства, кабинете коррекционного обучения, тренажерном зале, мастерской трудового обучения для мальчиков, овощном цехе, складском помещении для хранения сыпучих продуктов, складском помещении холодильного оборудования, коридоре пищеблока, раздевалке для персонала пищеблока, не допускающих проведение уборки влажным способом с применением дезинфекционных средств.

3. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, выразившиеся в недостаточном количестве школьных парт для обучающихся начального класса - 4 класс, обеспеченных регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

4. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в отсутствии в туалетах для мальчиков № 1 (1 этаж) и для девочек № 1 (3 этаж) оборудованных кабин с дверями, отсутствии в туалете для мальчиков № 2 педального ведра; в наличии в туалете для девочек № 2 санитарно-технического оборудования (унитаз) со сколами, трещинами, дефектами и не оборудованного сидением, изготовленным из материалов, допускающим его обработку моющими и дезинфекционными средствами.

5. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.27, п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

выразившиеся в отсутствии подвода горячей воды к умывальной раковине в туалете для мальчиков № 1.

6. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в изношенном состоянии ученических столов в кабинете химии, покрытие которых имеет механические повреждения и не устойчиво к действию агрессивных химических веществ, отсутствию защитных бортиков по наружному краю столов.

7. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в наличии дефектов покрытия (трещины, деформации, разрушения штукатурного слоя, следы влажных пятен, желто-грязных разводов) стен и потолков в обеденном зале, не допускающих проведение уборки влажным способом с применением дезинфекционных средств.

8. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в перпендикулярном расположении светильников с люминесцентными лампами к светонесущей стене в учебном кабинете иностранного языка.

9. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в отсутствии местного освещения (софитов) классной доски в учебном кабинете музыки.

10. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в отсутствии в кабинете домоводства, используемом для обучения навыкам приготовления пищи, двухгнездной моечной раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2 столов с гигиеническим покрытием, холодильника.

11. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в нарушении последовательности технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой

продукции: отсутствию оборудованного производственного помещения - мясорыбного цеха.

12. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в несоответствии уровней искусственной освещенности в кабинете начальных классов (4 класс) гигиеническим нормативам.

Срок исполнения настоящего предписания: 02.11.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лебяженская средняя общеобразовательная школа».


Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 02.11.2020 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске



С.А. Бух

Согласовано:

Заместитель главного государственного
санитарного врача
по г. Минусинску, Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам



С.Л. Синюк

Настоящее предписание от 30.11.2018 г. № 24793 вручено лично:

директор МБОУ «Лебяженская СОШ» Ушенин С.А.
«30» ноября 2018 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Устюгов Алексей Анатольевич

Действителен с 02.04.2021 по 02.04.2022